

**“Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē, III kārtā”
(ID Nr. LR 2018/6 AK KF)**

Pasūtītājs sniedz šādas atbildes un skaidrojošu informāciju uz uzdotajiem jautājumiem:

Jautājums Nr.1. Par ielu seguma atjaunošanu

Konkursa būvprojekta mapes “1_Visparīga dala” pdf failā “5_Skaidrojosais _apraksts_Lielvārde_UKT” 1.daļā “Vispārīga informācija” ir norādīts, ka: -“Pēc būvdarbu pabeigšanas zāliena segumi tiks atjaunoti tranšejas platumā, bet ielu segums gan grants, gan asfalts tiks atjaunots visā ielas platumā, izņemot Rembates ielu, kur seguma atjaunošana paredzēta tranšejas zonā. Ielu segumu atjaunošanā visā ielas platumā paredzēta, atbilstoši Lielvārdes novada pašvaldības izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.” Konkursa būvprojekta mapes “3_IS_BA” pdf failā “3_BA_K1_Lielvarde_celu segumi_neattieci izm” ir atrodamas tabulas “Galveno darbu apjomi (seguma atjaunošana) sadzīves kanalizācija, ārējie tīkli 1.būvniecības kārtā”, kurās ir doti ielu segumu atjaunošanas darbu apjomi – neattiecināmās izmaksas. Zem katras ielas segumu atjaunošanas tabulas ir pievienota piezīme: -“Šinī tabulā ir iekļauta segumu atjaunošana ārpus projektēto K1 tīklu darbu zonas. Ielai seguma atjaunošana ir jāveic visā brauktuves platumā. Segumu atjaunošanas apjomus (neattiecināmās izmaksas) ārpus projektēto K1 tīklu darbu zonas skatīt šinī tabulā.”

Konkursa nolikuma darbu apjomu excel tabulās “Lielvārde_UKT_TĀMES” nav atrodamī pdf failā “3_BA_K1_Lielvarde_celu segumi_neattieci izm” dotie ielu segumu atjaunošanas darbu apjomi – neattiecināmās izmaksas.

Lai leinteresētais piegādātājs varētu sagatavot korektu piedāvājumu, lūdzam Pasūtītāju precizēt, vai ir jāizceno pdf failā “3_BA_K1_Lielvarde_celu segumi_neattieci izm” dotie ielu segumu atjaunošanas darbu apjomi – neattiecināmās izmaksas. Ja pdf failā “3_BA_K1_Lielvarde_celu segumi_neattieci izm” dotie ielu segumu atjaunošanas darbu apjomi – neattiecināmās izmaksas ir jāizceno, lūdzam norādīt pozīcijas darbu apjomu excel tabulās “Lielvārde_UKT_TĀMES”, kurās ir jāiekļauj minētās izmaksas.

Atbilde.

PDF failā “3_BA_K1_Lielvarde_celu segumi_neattieci. Izm.” dotie ielu segumu atjaunošanas darbu apjomi (neattiecināmās izmaksas) NAV JĀIZCENO.

Segumus paredzēt atjaunot tikai K1 tīklu darbu zonā.

Jautājums Nr.2 – par piedāvāto materiālu specifikāciju un aprakstu

Konkursa nolikuma C9 pielikuma “Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas” punktā Nr.1 “Piedāvāto materiālu specifikācijas un apraksti” ir norādīts, ka: -“Jāuzrāda visu galveno materiālu ražotāji un piegādātāji, tehniskie parametri, un jāpievieno visu galveno materiālu sertifikāti vai ekspluatācijas īpašību deklarācijas.”.

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijās nav atrodams materiālu saraksts, kurā Pasūtītājs būtu uzskaitījis materiālus, kuri atzīstami par galvenajiem materiāliem.

Leinteresētais piegādātājs lūdz Pasūtītāju apstiprināt, ka tas būs izpildījis Konkursa nolikuma C9 pielikuma “Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas” punktā Nr.1 “Piedāvāto materiālu specifikācijas un apraksti” minētās prasības, ja kā galvenos materiālus uzrādīs – ārējās kanalizācijas pašteses caurules, ārējās kanalizācijas spiedvada caurules, plastmasas akas,

dzelzsbetona akas, kanalizācijas sūkņu staciju sūkņus, asfaltbetonu, smilti ar filtrācijas koeficientu $> 1\text{m/dnn}$ (salizturīgā slāņa izbūvei), minerālmateriālu maisījumus (fr.0/32s, 0/45, 0/56, 0-63pn).

Atbilde.

Pasūtītājs apstiprina, ka ieinteresētais piegādātājs būs izpildījis Konkursa nolikuma C9 pielikuma "Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas" punktā Nr.1 "Piedāvāto materiālu specifikācijas un apraksti" minētās prasības, ja kā galvenos materiālus uzrādīs:

- *ārējās kanalizācijas pašteses caurules,*
- *ārējās kanalizācijas spiedvada caurules,*
- *plastmasas akas, dzelzsbetona akas,*
- *kanalizācijas sūkņu stacijas,*
- *kanalizācijas sūkņu stacijas sūkņus,*
- *asfaltbetonu,*
- *smilti ar filtrācijas koeficientu $> 1\text{m/dnn}$ (salizturīgā slāņa izbūvei),*
- *minerālmateriālu maisījumus (fr. 0/32s, 0/45, 0/56, 0-63pn).*

Jautājums Nr.3 – par minerālmateriālu maisījumu 0/56p

Konkursa būvprojekta lapā "ŪKT-84" ir doti segumu konstrukciju atjaunošanas veidi. Brauktuves ar cementbetona bruģakmens segumu atjaunošanas konstrukcijā kā viens no konstruktīvajiem slāņiem ir norādīts "Minerālmateriālu maisījums 0/56p, (AADTj, smagie < 100), $h=25\text{cm}$ ". Minētās lapas piezīmēs 2.punktā norādīts, ka materiāliem jāatbilst "Ceļu specifikācijas 2015" prasībām.

"Ceļu specifikācijas 2015" nav atrodama informācija par minerālmateriālu maisījumu 0/56p.

Ieinteresētais piegādātājs lūdz Pasūtītāju apstiprināt, ka minētajā būvprojekta lapā ir pieļauta tehniska kļūda un brauktuves ar cementbetona bruģakmens segumu atjaunošanas konstrukcijā kā viens no konstruktīvajiem slāņiem ir "Minerālmateriālu maisījums 0/56, (AADTj, smagie < 100), $h=25\text{cm}$ ".

Atbilde.

Brauktuves ar cementbetona bruģakmens segumu atjaunošana.

Projektā norādītais konstruktīvais slānis "Minerālmateriālu maisījums 0/56p, (AADTj, smagie <100), $h=25\text{cm}$ " precizēts uz "Minerālmateriālu maisījums 0/56, $h=25$, materiāla stiprības klase N IV", atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2015". (Projektā kļūdaini norādīts minerālmateriālu maisījuma 0/56 nosaukums, kas labojams no 0/56p un 0/56.)

Jautājums Nr.4 – par minerālmateriālu stiprības klasēm

Konkursa būvprojekta lapā "ŪKT-84" ir doti segumu konstrukciju atjaunošanas veidi. Asfaltbetona seguma brauktuves atjaunošanas konstrukcijā kā minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas izbūves materiāls ir norādīts minerālmateriālu maisījums 0/56 un kā minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas materiāls ir norādīts minerālmateriālu maisījums 0/45. Minētās lapas piezīmes 2.punktā ir norādīts, ka materiāliem jāatbilst "Ceļu specifikācijas 2015" prasībām.

Konkursa būvprojektā nav atrodama informācija par AADT_j smagie (smago transporta līdzekļu (virs 3,5 t) gada vidējā diennakts satiksmes intensitāte vienā joslā asfaltbetona brauktuvēm), kas attiecīgi norādītu uz konstruktīvās kārtas minerālmateriālu maisījumu stiprības klasēm atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām.

Lai Ieinteresētajam piegādātājam būtu iespējams piedāvāt minerālmateriālu maisījumus seguma nesošai apakškārtai un virskārtai atbilstoši “Ceļu specifikācijas 2015” noteiktajam, lūdzam Pasūtītāju sniegt informāciju par smago transporta līdzekļu (virs 3,5 t) gada vidējo diennakts satiksmes intensitāti vienā joslā asfaltbetona brauktuvēm - AADT_j smagie.

Atbilde.

Atjaunojamā asfaltbetona seguma brauktuves pamata nesošās apakškārtas izbūves materiālu (minerālmateriālu) parametri.

1. Asfaltbetona seguma brauktuves atjaunošana Rembates ielā.

- *Projektā norādītais konstruktīvais slānis “Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=8cm” precizēts uz “Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=8cm, materiāla stiprības klase N II”.*
- *Projektā norādītais konstruktīvais slānis “Minerālmateriālu maisījums 0/56, h=16cm” precizēts uz “Minerālmateriālu maisījums 0/56, h=16cm, materiāla stiprības klase N III”.*

2. Asfaltbetona seguma brauktuves atjaunošana pārējās ielās.

- *Projektā norādītais konstruktīvais slānis “Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=8cm” precizēts uz “Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=8cm, materiāla stiprības klase N III”.*
- *Projektā norādītais konstruktīvais slānis “Minerālmateriālu maisījums 0/56, h=16cm” precizēts uz “Minerālmateriālu maisījums 0/56, h=16cm, materiāla stiprības klase N III”.*

Jautājums Nr.5 – par šķembu frakciju un stiprības klasi ietves ar cementbetona bruģi seguma konstrukcijā

Konkursa būvprojekta lapā “ŪKT-84” ir doti segumu konstrukciju atjaunošanas veidi. Ietves ar cementbetona bruģakmens segumu konstrukcijā viens no konstruktīvajiem slāņiem ir norādīts “Šķembas, h=12cm”. Minētās lapas piezīmes 2.punktā norādīts, ka materiāliem jāatbilst “Ceļu specifikācijas 2015” prasībām.

Konkursa būvprojektā nav atrodama informācija par šķembu frakciju un stiprības klasi.

Lai Ieinteresētais piegādātājs varētu sagatavot korektu piedāvājumu, lūdzam Pasūtītāju sniegt informāciju par ietves cementbetona bruģakmens seguma konstrukcijas šķembu frakciju un stiprības klasi.

Atbilde.

Ietves ar cementbetona bruģakmens segumu atjaunošana.

Projektā norādītais konstruktīvais slānis “Šķembas, 12cm” precizēts uz “Minerālmateriālu maisījums 0/45, h=12, materiāla stiprības klase N III”.