

TESTĒŠANAS PĀRSKATS
Nr.PV-2024-P-92270.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Lielvārdes Remte SIA, reģistrācijas Nr.: 47403003224, adrese: Ceriņu iela 3, Lielvārde, Ogres novads, LV-5071, e-pasts: remte@remte.lv, tālrunis: 65059010

Paraugi pieņemti BIOR:

Klientu apkalpošanas nodaļa, tālr.: 28646134, e-pasts: ogre@bior.lv, 27.12.2024 plkst. 13:21 (pavadraksta Nr: OG-2024-P-92270)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

**Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un
nepieciešamā papildinformācija**

P-92270/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

2. - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Dzeramais ūdens "Whirl-pak" maisiņā, plastmasas pudelē

Apjoms: 0,5; 1,5 l;

Parauga īpašnieks:

Lielvārdes Remte SIA (47403003224)

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Andris Sirsniņš tālrunis: 25490064; amats: SIA "Lielvārdes Remte" izpilddirektors;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: Dzeramā ūdens kārtējais monitorings, programma pēc dezinfekcijas veikšanas

Parauga ņemšanas vieta: Jumpravas pamatskola, virtuvē no krāna

Parauga ņemšanas datums, laiks: 27.12.2024 09:15

Testēšana uzsākta:27.12.2024.Testēšana pabeigta:02.01.2025.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Amonija joni	BIOT-T-012-227-2023	<0,05 mg/L (Norma: 0,50 mg/L)
Brīvais hlors	LVS EN ISO 7393-1:2001 s.6.3*	< 0,02 mg/L
Clostridium perfringens (ieskaitot sporas) skaits	LVS EN ISO 14189:2021~	<1 KVV/100ml (Norma: 0 KVV/100 ml)
Duļķainība	LVS EN ISO 7027-1:2021	0,14 ± 0,02 NTU (Norma: Pieņemama patērētājiem un bez īpašām izmaiņām)
Elektrovadītspēja	LVS EN 27888:1993	484 ± 3 µS/cm(20°C); termokompensācijas korekcija; mērīts pie 20,6 °C (Norma: 2500 µS/cm (20 °C))
Garša un smarža	LVS EN 1622:2006, C. daļa*	nav neraksturīgas smaržas un garšas (Norma: pieņemama patērētājiem un bez būtiskām pārmaiņām)
Hlorīdi	LVS EN ISO 10304-1:2009	2,5 ± 0,3 mg/L (Norma: 250 mg/L)
Kopējā dzelzs	LVS EN ISO 17294-2:2023~	<20 µg/L (Norma: 200 µg/L)
Krāsainība	LVS EN ISO 7887:2012 C metode~	4 mgPt/L (Norma: pieņemama patērētājiem un bez būtiskām pārmaiņām)
Mangāns (Mn)	LVS EN ISO 17294-2:2023~	8,63 ± 0,86 µg/L (Norma: 50 µg/L)
Nitrāti	LVS EN ISO 10304-1:2009	<0,01 mg/L (Norma: 0,50 mg/L)
pH	LVS EN ISO 10523:2012	7,7 ± 0,1; 20,6 °C (Norma: ≥6,5 un ≤9,5)
Sulfāti	LVS EN ISO 10304-1:2009	1,7 ± 0,2 mg/L (Norma: 250 mg/L)

Koliformu un Escherichia coli skaits - <i>Escherichia coli</i> skaits	LVS EN ISO 9308-1+A1:2021	<1 KVV/100ml (Norma: 0 KVV/100 ml)
- <i>Koliformu skaits</i>		<1 KVV/100ml (Norma: 0 KVV/100 ml)
Kopējais mikroorganismu skaits (MAFAM) - <i>Kopējais mikroorganismu skaits 22°C</i>	LVS EN ISO 6222:1999	<1 KVV/1ml

Norma - saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 547 (26.09.2023.) “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Sniedze Skuja (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste) Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 02.01.2025

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Kristīna Kokina (Ķīmijas laboratorijas Elementanalīzes grupas vadītāja)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.