



09.03.2016.

Paziņojums par iepirkuma procedūras “Būvprojektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē III. kārtā” ietvaros” ID. Nr. LR 2016/2 KF papildinformāciju.

Papildinformācija Nr.3

Iepirkuma komisija pārbaudot tehniskajā specifikācijā uzrādītos nepieciešamos projektēšanas apjomus projekta ietvaros ir secinājusi, ka norādītājā Mednieku ielā ar garumu 2000 m ir iekļauta gan A.Pumpura iela, gan Mednieku iela. Domstarpības varēja rasties, jo Pretendentiem nosūtītajā dwg formāta failā minētais posms sastāv no A.Pumpura ielas un Mednieku ielas, bet tehniskajā specifikācijā tika norādīta tikai Mednieku iela.

Komisija atkārtoti uzsver, ka ŪKT tīklu daudzumi un tīklu diametri uzrādīti indikatīvi, Pretendentam, sagatavojot piedāvājumu, ir pienākums par to garumiem pārliecināties dabā un veikt tīklu hidraulisko aprēķinu. Projektētājam piedāvājuma ietvaros jāparedz sistēmas darbībai nepieciešamo kanalizācijas sūkņu staciju un to ārējo un abonenta elektroapgādes pieslēgumu projektēšanas darbi.

PROJEKTU

„ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU ATTĪSTĪBA LIELVĀRDĒ III.KĀRTA”

LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.

FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR

SIA „LIELVĀRDES REMTE”.